

AEP DE VAUDESSON

LAON, le 11 avril 2023

MONSIEUR LE MAIRE  
MAIRIE DE VAUDESSON  
MAIRIE  
02320 VAUDESSON

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : [www.eaupotable.sante.gouv.fr](http://www.eaupotable.sante.gouv.fr)

<b>Prélèvement</b>	Type	Code	Nom	Prélevé le :	mercredi 22 mars 2023 à 14h27
<b>Unité de gestion</b>		00193160	AEP DE VAUDESSON	par :	2MT
<b>Installation</b>	UDI	000389	VAUDESSON	Type visite :	D1
<b>Point de surveillance</b>	S	0000002451	CENTRE COMMUNE ETERNES	Commune :	VAUDESSON
<b>Localisation exacte</b>	1 RUE DE LA FORÊT MITIGEUR SALLE DE BAINS				

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL</b>					
Température de l'eau	11 °C				25,00
Température de mesure du pH	11,2 °C				
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>					
pH	7,5 unité pH			6,50	9,00
<b>MINERALISATION</b>					
Conductivité à 25°C	655 µS/cm			200,00	1 100,00

**Analyse laboratoire**

Analyse effectuée par :

Type de l'analyse :

Code SISE de l'analyse :

Référence laboratoire :

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>MÉTABOLITES PERTINENTS</b>					
Chloridazone desphényl	6,742 µg/L		0,10		
Chloridazone méthyl desphényl	1,034 µg/L		0,10		
<b>MINERALISATION</b>					
Conductivité à 25°C	655 µS/cm			200,00	1100,00
<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>					
Nitrates (en NO3)	23,7 mg/L		50,00		
<b>PESTICIDES DIVERS</b>					
Chloridazone	0,006 µg/L		0,10		
Total des pesticides analysés	7,782 µg/L		0,50		

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00193160)**

Eau d'alimentation non conforme aux limites de qualité en vigueur pour les paramètres desphénylchloridazone et méthyl-desphénylchloridazone et dépassant ponctuellement la valeur sanitaire transitoire de 3 µg/L, définie par précaution par le ministère de la santé. Cette situation n'empêche pas la consommation de l'eau. Un contrôle renforcé est mis en place.

L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

  
M. SIGNOLET