

**VAUDESSON - Débit des sources**

unité/m3/h

Date	Nom du vérificateur	Eternes	Almany
04/11/2021	CM	3,2	1,8
16/11/2021	CM	3,2	1,6
04/12/2021	CM	3,2	1,8
04/01/2022	CM	3	1,6
03/02/2022	CM	2,8	1,8
09/03/2022	CM	3	1,6
06/04/2022	CM	2,9	1,5
12/05/2022	CM	3	1,6
14/06/2022	CM	3,2	1,3
12/07/2022	CM	3	1,5
16/08/2022	CM	3	1,5
16/09/2022	CM	3,2	1,6
14/10/2022	CM	3	1,5
14/11/2022	CM	3	
20/12/2022	CM	2,8	
21/01/2023	CM	3,2	
28/03/2023	CM	3	
24/04/2023	CM	3,2	
14/06/2023	CM	2,4	
17/07/2023	CM	2	
24/08/2023	CM	1,8	1,2
14/09/2023	CM	1,8	1,4

09/10/2023	CM	1,7	1,2
05/11/2023	CMSP	1,8	
12/12/2023	CM	1,7	
04/01/2024	CM	2,2	
11/01/2024	CM	2,2	
23/01/2024	CMSP	2	Fermé/vidangé
08/02/2024	CMSP	2,2	
17/02/2024	SP	2,4	
21/02/2024	CM	2,2	
09/03/2024	CM	2,4	
06/04/2024	CM	2,5	
15/05/2024	CM	2,6	
15/06/2024	CM	3,6	
12/07/2024	CM	3,6	
21/07/2024	SP	3,6	
14/08/2024	CMSP	3,6	
04/09/2024	SP	3,6	
<i>Pour rajouter des lignes : clic droit souris en se mettant à gauche de cette ligne (sur le numéro) puis</i>			
	<i>Débits moyen</i>	2,738461538	1,53125

**NB : Ne pas modifier les cases grises**